

**WYPOSAŻENIE:**

- Słup oświetleniowy aluminiowy wysokości 9 m z wysięgnikiem długości 1,5 m, o kącie nachylenia 15 stopni, grubość ścianki słupa 4 mm
- Fundament żelbetowy, jednolitej konstrukcji zbrojonej, wymiary fundamentu 0,3x0,3x1,5 m
- Oprawa oświetlenia zewnętrznego minimum 90W, IK08, IP66, strumień świetlny min.11500lm, rozsył szerokokątny, II klasa ochronności; deklaracja zgodności CE



ul. Jagiellońska 19
43-410 Kończyce Małe
tel./fax (32) 435 89 08
tel. kom. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl,
www.ml-design.pl

Nazwa zadania
**Przebudowa ulicy Pszczyńskiej w Mikołowie
Etap I**

Adres obiektu budowlanego:
Droga powiatowa klasy Z, ulica Pszczyńska w Mikołowie.

Nazwa rysunku	Widok słupa oświetlenia ulicznego		
Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne		
Projektant branża instalacyjna (elektryczna)	mgr inż. Andrzej Bernat uprawnienia nr 250/90Kt w spec. inst. elektryczne	Podpis	
Sprawdzający branża instalacyjna (elektryczna)	inż. Tadeusz Jaśkiewicz uprawnienia nr 79/77/Op w spec. inst. elektryczne	Podpis	
branża elektryczna	data opracowania 07.2020 rok	skala rysunku -----	numer rysunku 06