



Powiat Mikołowski

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8

NIP 635-16-57-562

REGON 277736893

Tel./faks 224 44 99



Łaziska Górne dnia 12.11.2020r

Nr sprawy: PZD.ZP.3201.16.2020

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: **Wymiana nawierzchni chodnika ul. Bukowiny w Orzeszu**. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie 1:

W opisie technicznym : "OPIS TECHNICZNY Bukowina" str 3 krawężnik betonowy posiada wymiary 15x15 cm , a w "plan zagospodarowania" oraz w "przekroje konstrukcyjne" mierzy on 15x30 cm .
Proszę o wskazanie prawidłowych wartości.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót prawidłowy wymiar krawężnika to 15x30cm.

Pytanie 2:

W opisie technicznym : "OPIS TECHNICZNY Bukowina" str 4 krawężnik najazdowy posiada wymiary 15x20 cm , a w "plan zagospodarowania" oraz w "przekroje konstrukcyjne" mierzy on 15x22 cm .
Proszę o wskazanie prawidłowych wartości.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót prawidłowy wymiar krawężnika najazdowego to 15x22cm.

Pytanie 3:

Proszę o podanie grubości płyt betonowych 30x30 cm

Odpowiedź:

Grubość płyt betonowych kierunkowych-ostrzegawczych 8cm.

Pytanie 4:

Proszę o szczegóły drzew do wycinki oraz o informację czy jest potrzebna zgoda na wycinkę któregoś z nich.

Odpowiedź:

Na odcinku przyjętym do realizacji drzewa zostały wycięte staraniem Powiatowego Zarządu Dróg.

Pytanie 5:

Proszę o podanie szczegółów dotyczących ścieku betonowego "typ acodren" m.in. wysokość, szerokość, materiał wykonania kratki (pozycja 3.8 przedmiaru robót).

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć korytka typu lekkiego – chodnikowe dla ruchu pieszego, przykładowy wymiar to szer. 130mm, wys. 120mm, pokrywa stal nierdzewna.

Pytanie 6:

Proszę o podanie właściwości oraz parametrów mieszanki asfaltowej :bitumiczna mieszanka asfaltowa, grysowa zamknięta. Lepiszczce asfaltowe (pozycja 3.1 przedmiaru robót)

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć mieszankę mineralno bitumiczną do stosowania w warstwie ścieralnej typ AC11S, kategoria ruchu KR3-4.

Pytanie 7:

Proszę o podanie właściwości oraz parametrów mieszanki bitumicznej grysowej warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm+1cm (pozycja 3.2 oraz 3.3 przedmiaru robót).

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć mieszankę mineralno bitumiczną do stosowania w warstwie ścieralnej typ AC11S, kategoria ruchu KR3-4.

Z-ca DYREKTORA


mgr inż. Mirosław Nowak