



Powiat Mikołowski

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8

NIP 635-16-57-562

REGON 277736893

Tel./faks 224 44 99



Łaziska Górne dnia 18.11.2020r

Nr sprawy: PZD.ZP.3201.16.2020

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: **Wymiana nawierzchni chodnika ul.Bukowiny w Orzeszu**. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie 1

W pozycji 3.9 przedmiaru wskazane jest kruszywo ozdobne. Czy są konkretne wymagania dotyczące rodzaju kruszywa (frakcja, rodzaj skały z której kruszywo zostało wykonane) jeżeli tak proszę o podanie danych parametrów.

Odpowiedź:

Można zastosować kruszywo granitowe (frakcja 8/16mm).

Pytanie 2

W pozycji 3.9 przedmiaru wskazana jest agrowłóknina. Proszę o podanie jej parametrów.

Odpowiedź:

Agrowłóknina antychwastowa czarna o gramaturze 80g.

Z-ca DYREKTORA


mgr inż. Mirosław Nowak