

WYJAŚNIENIA

przetarg nieograniczony na wykonanie zadania:

**„Przebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK
BUDRYK do granicy z Czerwionką-Leszczyny – etap II „**

Zamawiający poprawia omyłkę w odpowiedzi na zapytania do ww. przetargu.

Pytanie

Zgodnie z pozycją nr 17 przedmiaru robót należy rozebrać podbudowę z kruszywa kamiennego o grubości 15cm. Natomiast w pozycji nr 18 wywożone jest kruszywo z rozbiórki przeliczone dla grubości 30cm. Prosimy o wyjaśnienia powyższej rozbieżności i ewentualne skorygowanie przedmiaru robót.

Odpowiedź poprawiona.

Pozycja 18 powinna określać wywóz urobku dla głębokości 15 cm. Proszę w pozycji 18 wartość z pozycji 17 przemnożyć przez 0,15 . Analogicznie powinna się zmniejszyć ilość w pozycji 19 i 20.

Z-ca DYREKTORA


mgr inż. Mirosław Nowak